

ผลการตรวจวัดค่าแสงสว่าง พ.ศ. 2565

การตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างและเสียงรบกวน

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มีการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่าง โดยใช้อุปกรณ์การตรวจวัดค่าความเข้มของแสงที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างและเสียงรบกวน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างของแต่ละจุดในสำนักงาน

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ลำดับ	พื้นที่ตรวจวัด	ค่าความเข้มแสง (lux)	เกณฑ์การวัด		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	ห้องทำงานคณบดี	251.1		✓	ทำแผนปรับปรุง/เปลี่ยน อุปกรณ์ให้แสงสว่างที่มีความเข้มของแสงตามมาตรฐาน
2	ห้องทำงานรองคณบดีฝ่ายบริหาร	502	✓		
3	ห้องทำงานรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ	326.1		✓	ทำแผนปรับปรุง/เปลี่ยน อุปกรณ์ให้แสงสว่างที่มีความเข้มของแสงตามมาตรฐาน
4	ห้องรองคณบดี	441.4	✓		
5	ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	309.4		✓	ทำแผนปรับปรุง/เปลี่ยน อุปกรณ์ให้แสงสว่างที่มีความเข้มของแสงตามมาตรฐาน
6	ห้องรับประทานอาหาร	268.3		✓	
7	ห้องคลังพัสดุ	1,514	✓		

ลำดับ	พื้นที่ตรวจวัด	ค่าความเข้มแสง (lux)	เกณฑ์การวัด		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	
8	โต๊ะทำงานนโยบายและแผน	320.7		✓	ทำแผนปรับปรุง/เปลี่ยน อุปกรณ์ ให้แสงสว่างที่มีความเข้มของแสงตามมาตรฐาน
9	โต๊ะทำงานผู้ประสานงานวิจัย	245		✓	
10	โต๊ะทำงานสื่อสารองค์กร	228		✓	
11	โต๊ะทำงานบริการการศึกษา 1	319		✓	
12	โต๊ะทำงานบริการการศึกษา 2	320		✓	
13	โต๊ะทำงานบริการการศึกษา 3	306.1		✓	
14	โต๊ะทำงานศูนย์บริการวิชาการ	306.8		✓	
15	โต๊ะทำงานบริการวิชาการ	335.9		✓	
16	โต๊ะทำงานกิจการนิสิต	290		✓	
17	โต๊ะทำงานธุรการ	246.2		✓	
18	โต๊ะทำงานบุคคล	181.2		✓	
19	โต๊ะทำงานการเงิน	238		✓	
20	โต๊ะทำงานพัสดุ	260.5		✓	
21	โต๊ะทำงานหัวหน้าสำนักงาน	346.8		✓	
22	บริเวณทางเดิน	252	✓		
23	ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	305		✓	ทำแผนปรับปรุง/เปลี่ยน อุปกรณ์ ให้แสงสว่างที่มีความเข้มของแสงตามมาตรฐาน
24	บริเวณทางเดินข้างห้องประชุม	318.4	✓		

แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าของเสียงรบกวนของแต่ละจุดในสำนักงาน
 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์


ลำดับ	พื้นที่ตรวจวัด	ค่าความเข้มแสง (lux)	เกณฑ์การวัด		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	บริเวณภายในห้องสำนักงาน (เสียงรบกวนจากแอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร)	52.4	✓		
2	มุมอ่านหนังสือและทางเดินบริเวณห้องประชุมคณะฯ	48.4	✓		

ผลการตรวจวัดค่าแสงสว่าง พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่าง
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มีการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่าง โดยใช้อุปกรณ์การตรวจวัด
ความเข้มของแสงที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพงษ์เทพ และ สิ่งทวกล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
ในการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่าง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566

ลำดับ	พื้นที่ตรวจวัด	ค่าความเข้มแสง (lux)	เกณฑ์การวัด		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	ห้องทำงานคนบดี	192		✓	
2	ห้องทำงานรองคนบดีฝ่ายบริหาร	321	✓		
3	ห้องทำงานรองคนบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต	329	✓		
4	ห้องรองคนบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล	784	✓		
5	ห้องรองคนบดีฝ่ายวิชาการ	320	✓		
6	ห้องรับประทานอาหาร	230		✓	
7	ห้องถ่ายเอกสาร	168		✓	หลุดไปเสีย
8	นางวรวลัญช์ นาวา	216		✓	
9	นางเยาวลักษณ์ นามลังกา	303	✓		
10	นางสาวจรรุวรรณ เขตชั้นห่อ	320	✓		
11	นายณัฐชาติ เจริญนาวาร	320	✓		
12	นายนพดล วรรณสอน	360	✓		
13	นายณภัทร รวมสุข	298		✓	
14	นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น	320	✓		
15	นางสาวนิตยาภรณ์ วรรณมณี	287		✓	
16	นางสาวธันยลักษณ์ เลื่อมอรุณ	276		✓	
17	นายธนาบุตร แจ่มมงคล	286		✓	
18	นางสาวรินรดา เทพละอ	296		✓	
19	ว่าที่ร้อยตรี สถาพร มะโนวัง	250		✓	
20	นายกฤตชัย อนุสรราชกิจ	270		✓	
21	นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง	316	✓		
22	นางสาวปกบวร พูลเกษตร	287		✓	
23	บริเวณโถงหน้าห้องประชุมคณะฯ	421	✓		
24	ห้องประชุมคณะฯ T205	368	✓		
25	ห้องตลาดหลักทรัพย์ T206	681	✓		
26	ห้องรับรอง T207	289		✓	
27	ห้องประชุมเล็ก T211	649	✓		


..... ผู้ตรวจเช็ค
(กนกภัทรวิเศษ ธีระวัฒน์)
16, ต.ค., 66

ณัทภา วรรณสอน
..... ผู้ควบคุม
(ณัฐพงศ์ วรรณสอน)
16, ต.ค., 66

ผลการตรวจวัดค่าแสงสว่าง พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่าง
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มีการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่าง โดยใช้อุปกรณ์การตรวจวัดค่าความเข้มของแสงที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ในการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่าง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

ลำดับ	พื้นที่ตรวจวัด	ค่าความเข้มแสง (lux)	เกณฑ์การวัด		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	ห้องทำงานคณบดี	529	/		
2	ห้องทำงานรองคณบดีฝ่ายบริหาร	1590	/		
3	ห้องทำงานรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต	930	/		
4	ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล	1090	/		
5	ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	1001	/		
6	ห้องรับประทานอาหาร	1045	/		
7	ห้องถ่ายเอกสาร	3923	/		
8	นางวรรณลักษณ์ นาวา	1184	/		
9	นางเยาวลักษณ์ นามลังกา	1008	/		
10	นางสาวจารุวรรณ เขตชั้นหล้า	1025	/		
11	นายณัฐชาติ เจริญนาวาร	743	/		
12	นายนพดล วรรณสอน	1237	/		
13	โต๊ะบริการนิสิต	1157	/		
14	นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น	1037	/		
15	นางสาวนิตยาภรณ์ วรรณมณี	992	/		
16	นางสาวฉันทลักษณ์ เลื่อมอรุณ	920	/		
17	นายธนายุทธ แจ่มมงคล	959	/		
18	นางสาวรินรดา เทพละอ	815	/		
19	ว่าที่ร้อยตรี สถาพร มะโนวัง	706	/		
20	นายกฤตชัย อนุสรราชกิจ	1103	/		
21	นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง	983	/		
22	นางสาวปกบวร พูลเกษร	907	/		
22	บริเวณโถงหน้าห้องประชุมคณะฯ	455	/		
23	ห้องประชุมคณะฯ T205	355	/		
24	ห้องตลาดหลักทรัพย์ T206	570	/		
25	ห้องรับรอง T207	456	/		
26	ห้องประชุมเล็ก T211	641	/		

..... ผู้ตรวจเช็ค
 (นายวีระวัฒน์ เมืองคำ)
 20 / สิงหาคม / 2567

..... ผู้ควบคุม
 (นายนพดล วรรณสอน)
 20 / สิงหาคม / 2567