



## แบบฟอร์มการตรวจวัดค่าเสียงรบกวน

## คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มีการตรวจวัดค่าเสียงรบกวน โดยใช้อุปกรณ์การตรวจวัดค่าเสียงที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ในการตรวจวัดค่าเสียงรบกวน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

ลำดับ	พื้นที่ตรวจวัด	ค่าเสียง (เฉลี่ย)	เกณฑ์การวัด		หมายเหตุ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	บริเวณภายในห้องสำนักงาน (เสียงรบกวนจากเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องถ่ายเอกสาร)	57.4	/		
2	ห้องคอมพิวเตอร์ (เสียงรบกวนจากเครื่องปรับอากาศ)	56.6	/		
3	มุมอ่านหนังสือและทางเดินบริเวณห้องประชุมคณะฯ (เสียงรบกวนจากเครื่องปรับอากาศ)	56.6	/		
4	ห้องประชุม (เสียงรบกวนจากเครื่องปรับอากาศ)	56.8	/		

  
 ..... ผู้ตรวจเช็ค  
 (นายวีระวัฒน์ เมืองคำ)  
 20 / สิงหาคม / 2567

  
 ..... ผู้ควบคุม  
 (นายพนพล วรรณสอน)  
 20 / สิงหาคม / 2567